

**ANALITIČKO IZVJEŠĆE - Zdravstvena ispravnost vode**

Uzorkovanje: veljača 2018.

Lokacija	MDK*	Uskoci 26	A. Stepinca 18 Okučani	Dragalić	G.Ninskog Nova Gradiška	J.J. Strossmayera Davor
Datum uzorkovanja		12.2.2018.	12.2.2018.	12.2.2018.	19.2.2018.	26.2.2018.
Mutnoća (°NTU)	4	0,36	1,01	1,13	0,3	0,57
Boja (mg Pt/CO skale)	20	5	5	8	<4	<4
Miris		bez	bez	bez	bez	bez
Okus		bez	bez	bez	bez	bez
pH pri 25°C	6,5- 9,5	7,3	7,6	7,9	6,9	7,8
Amonij (mg/l)	0,5	<0,026	<0,026	<0,026	<0,026	<0,026
Slob. rez. klor (mg/l)	0,5	0,025	0,1	0,045	0,06	0,045
Nitriti (mg/l)	0,5	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031
Nitrati (mg/l)	50	3,04	1,5	1,56	3,52	4,23
Temp. (°C)	25	12,7	13,2	12,9	13,2	12,7
Kloridi (mg/l)	250	9,2	6,3	6	9,2	9,8
Utrošak KmnO <sub>4</sub> (mg/l)	5	1,11	1,25	1,07	1,08	1,2
Mangan (µg/l)	50	<12	<12	<12	40	<12
Aluminij (µg/l)	200	-	<12	<12	82,1	-
Željezo (µg/l)	200	<12	-	-	-	78,8
Elektrovodljivost pri 25°C (µS/cm)	2500	505	145,4	81	523	512
Broj kolonija na 36°C/48h	100	0	0	0	0	0
Broj kolonija na 22°C/72h	100	0	0	0	0	0
Ukupni koliformi	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0
Enterokoki	0	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	0	0	0	0	0	0

\* MDK=maksimalno dopuštena koncentracija prema zakonskim propisima

Vodu je uzorkovao i obradio ovlaštenu laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Brodsko posavske županije.

Uzorka vode s obzirom na pokazatelje ODGOVARA Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju NN56/13

**Voditeljica proizvodnje pitke vode:**  
**Klara Andraković, dipl.san.ing**