

Uzorkovanje: Studeni 2019.							
Lokacija	MDK*	Urije 15 Nova Gradiška	Slavonskih Graničara 30 N. Gradiška	Donja Varoš 4	A. Stepinca 18 Okučani	Trg kralja Tomislava 3 Nova Kapela	Josipa Jurja Štrossmayera 5 Davor
Datum uzorkovanja		8.11.2019.	8.11.2019.	15.11.2019.	15.11.2019.	22.11.2019.	31.11.2019.
Mutnoća (°NTU)	4	0,48	0,40	0,41	0,49	0,27	0,24
Boja (mg Pt/CO skale)	20	<4	<4	<4	<4	<4	<4
Miris		Bez	Bez	Bez	Bez	Bez	Bez
Okus		Bez	Bez	Bez	Bez	Bez	Bez
pH pri 25°C	6,5-9,5	7,7	7,5	7,4	7,4	7,4	7,6
Amonij (mg/l)	0,5	<0,026	<0,026	<0,026	<0,026	0,028	<0,026
Slob. rez. klor (mg/l)	0,5	0,05	0,08	0,03	0,08	0,09	0,13
Nitriti (mg/l)	0,5	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031
Nitrati (mg/l)	50	3,35	3,37	3,43	3,39	4,78	3,10
Temp. (°C)	25	17	16,9	15,7	15,6	15,8	18,8
Kloridi (mg/l)	250	17,0	10,4	10,0	10,7	13,9	9,5
Utrošak KmnO ₄ (mg/l)	5	1,28	1,28	1,44	1,32	1,68	1,41
Mangan (µg/l)	50	34,76	<12	<12	49,01	32,13	12,31
Aluminij (µg/l)	200	-	-	-	-	-	-
Željezo (µg/l)	200	24,32	<12	22,17	<12	<12	<12
Elektrovodljivost pri 25°C (µS/cm)	2500	533	534	533	533	535	530
Broj kolonija na 36°C/48h	100	1	0	0	0	5	0
Broj kolonija na 22°C/72h	100	0	0	0	1	2	2
Ukupni koliformi	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0
Enterokoki	0	0	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	-	-	-	-	-	-
Clostridium perfringens	0	-	-	-	-	-	-

* MDK=maksimalno dopuštena koncentracija prema zakonskim propisima

Vodu je uzorkovao i obradio ovlaštenu laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Brodsko posavske županije.

Uzorka vode s obzirom na pokazatelje ODGOVARA Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju NN56/13

Voditeljica proizvodnje pitke vode:

Klara Andraković, dipl.san.ing