

Uzorkovanje: veljača 2020.							
Lokacija	MDK*	I.Gundulića 15, Nova Gradiška	Školska 20, Cernik	Ul. Kralja Tomislava 3 Nova Kapela	Donja Varoš 4	Štrossmayerova 2, Orubica	Štrossmayerova 5, Davor
Datum uzorkovanja		14.2.2020.	21.2.2020.	03.2.2020.	07.2.2020.	03.2.2020.	03.2.2020.
Mutnoća (°NTU)	4	0,53	0,46	0,61	0,30	0,82	0,42
Boja (mg Pt/CO skale)	20	4	5	<4	<4	<4	<4
Miris		Bez	Bez	Bez	Bez	Bez	Bez
Okus		Bez	Bez	Bez	Bez	Bez	Bez
pH	6,5-9,5	pri 15,2°C 7,5	pri 12,7°C 7,4	pri 14,7°C 7,4	pri 12,8°C 7,4	pri 13,1°C 7,6	pri 13,4 °C 7,5
Amonij (mg/l)	0,5	<0,026	<0,026	<0,026	<0,026	<0,026	0,027
Slob. rez. klor (mg/l)	0,5	0,07	0,14	<0,04	0,03	0,04	0,08
Nitriti (mg/l)	0,5	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031	<0,031
Nitrati (mg/l)	50	3,67	4,52	3,24	3,28	3,06	3,06
Temp. (°C)	25	12,8	13	10,9	13,9	12,2	11,2
Kloridi (mg/l)	250	18,6	12,8	15,7	13,7	12,7	15,6
Utrošak KmnO <sub>4</sub> (mg/l)	5	1,28	1,40	1,32	1,22	1,34	1,76
Mangan (µg/l)	50	<12	<12	<12	47,97	25,6	<12
Aluminij (µg/l)	200	-	-	-	-	-	-
Željezo (µg/l)	200	22,32	<12	<12	<12	<12	<12
Elektrovodljivost pri 25°C (µS/cm)	2500	534	532	531	530	519	527
Broj kolonija na 36°C/48h	100	0	0	0	0	0	0
Broj kolonija na 22°C/72h	100	0	0	0	0	0	0
Ukupni koliformi	0	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0	0
Enterokoki	0	0	0	0	0	0	0
Pseudomonas aeruginosa	0	-	-	-	-	-	-
Clostridium perfringens	0	-	-	-	-	-	-

\* MDK=maksimalno dopuštena koncentracija prema zakonskim propisima

Vodu je uzorkovao i obradio ovlaštenu laboratoriju Zavoda za javno zdravstvo Brodsko posavske županije.

Uzorka vode s obzirom na pokazatelje ODGOVARA Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju NN56/13

**Voditeljica proizvodnje pitke vode:**  
**Klara Andraković, dipl.san.ing**