

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU: srpanj 2026.

lokacija	MDK*	Ulica A. Stepinca, Okučani	Ul. Ljudevita Gaja, Nova Gradiška	Naselje Urije, Nova Gradiška	Ul. sv. Roka, Cernik	Ul. braće Radića, Staro Petrovo Selo
datum uzorkovanja		06.07.2026.	06.07.2026.	13.07.2026.	13.07.2026.	20.07.2026.
FIZIKALNO – KEMIJSKA ANALIZA						
slobodni klor (mg/l)	0,5	0,31	0,10	0,15	0,08	0,09
temperatura (°C)	25	19,9	17,9	18,8	18,6	18,5
mutnoća (NTU)	4	0,46	0,42	0,33	0,43	0,57
pH vrijednost (pH jedinica)	6,5-9,5	6,8	7,0	7,0	7,0	6,7
boja	20	<5	<5	<5	<5	<5
miris	bez	bez	bez	bez	bez	bez
okus	bez	bez	bez	bez	bez	bez
amonijak (mg/l NH ₄ ⁺)	0,5	<0,04	0,097	0,207	0,084	0,390
nitriti (mg/l NO ₂ ⁻)	0,5	<0,018	<0,018	<0,018	<0,018	<0,018
nitрати (mg/l NO ₃ ⁻)	50	2,17	1,83	2,53	2,31	2,92
kloridi (mg/l Cl ⁻)	250	15,6	10,2	11,7	12,3	15,2
utrošak KMnO ₄ (mg/l O ₂)	5,0	1,13	1,13	1,24	1,29	1,01
električna vodljivost (μS/cm/20°C)	2500	322	339	467	447	505
željezo (μg/Fe ²⁺)	200	15,93	164,9	<18	34,8	21,96
mangan (μg/l Mn ²⁺)	50	<15	18,8	<15	36,7	43,43
MIKROBIOLOŠKA ANALIZA						
broj kolonija na 37°C/48h	100	0	0	0	0	0
broj kolonija na 22°C/72h	100	0	1	1	0	0
ukupni koliformi	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0
Enterokoki	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfringens	0	0	0	0	0	-
Pseudomonas aeruginosa	0	-	-	-	-	-

Vodu je uzorkovao i obradio ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Brodsko - posavske županije.

Rezultati ispitanih parametara u uzorku SUKLADNI s maksimalno dopuštenim koncentracijama (MDK*) utvrđenim u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017; NN 39/2020).