VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE

VODOVOD ZAPADNE SLAVONIJE d.o.o.
za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju
Ivana Gundulića 15D
35400 NOVA GRADIŠKA
www.vzs.hr

Tel: + 385 35 433 063
e-mail: info@vzs.hr
OIB:71642681806

IBAN: HR 66 41240031 1220 0164 5

IZVJEŠTAJ O ISPITIVANJU: *listopad* **2026.**						
lokacija	MDK*	Ulica kralja Tomislava, Stara Gradiška	Ulica Alojza Stepinca, Okučani	Ulica Ljudevita Gaja, Nova Gradiška	Frankopanska ulica, Nova Gradiška	Vrbova
datum uzorkovanja		05.10.2026.	05.10.2026.	12.10.2026.	12.10.2026.	19.10.2026.
FIZIKALNO – KEMIJSKA ANALIZA						
slobodni klor (mg/l)	0,5	0,03	0,03	0,14	0,12	0,18
temperatura (˚C)	25	21,8	18,8	16,7	17,9	16,8
mutnoća (NTU)	4	0,38	0,58	0,57	0,50	0,72
pH vrijednost (pH jedinica)	6,5-9,5	7,6	7,5	7,4	7,4	7,3
boja	20	<5	<5	<5	<5	<5
miris	bez	bez	bez	bez	bez	bez
okus	bez	bez	bez	bez	bez	bez
amonijak (mg/l NH_4^+)	0,5	0,094	0,098	0,314	0,367	0,265
nitriti (mg/l NO_2^-)	0,5	<0,018	<0,018	0,02	<0,018	<0,018
nitrati (mg/l NO_3^-)	50	2,55	2,10	3,06	2,44	2,96
kloridi (mg/l Cl^-)	250	10,7	8,8	10,2	8,0	11,5
utrošak $KMnO_4$ (mg/l O_2)	5,0	1,67	1,33	1,71	1,62	1,84
električna vodljivost (µS/cm/20˚C)	2500	484	402	494	477	527
željezo (µg/Fe^{2+})	200	119,3	67,5	<18	<18	<1823,1
mangan (µg/l Mn^{2+})	50	<15	<15	48,4	25,0	41,7
MIKROBIOLOŠKA ANALIZA						
broj kolonija na 37˚C/48h	100	0	0	0	0	0
broj kolonija na 22˚C/72h	100	0	0	0	0	1
ukupni koliformi	0	0	0	0	0	0
Escherichia coli	0	0	0	0	0	0
Enterokoki	0	0	0	0	0	0
Clostridium perfrigens	0	0	0	0	0	-
Pseudomonas aeruginosa	0	-	-	-	-	-

Vodu je uzorkovao i obradio ovlašteni laboratorij Zavoda za javno zdravstvo Brodsko - posavske županije.

Rezultati ispitanih parametara u uzorku SUKLADNI s maksimalno dopuštenim koncentracijama (MDK*) utvrđenim u Prilogu I Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize,monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017; NN 39/2020).